

Lähtevä vesi, Tyrynlahden vesiasema ja Kemmola

Näytteenottopäivä 24.11.2025

Analyysi	Yksikkö	Tyrynlahti	Kemmola	Rajat *)
Lämpötila	°C	3,4	8,4	
Alumiini	µg/l	41		<200 (t)
Kalsium	mg/l	17	51	
Magnesium	mg/l	2,0	17	
Mangaani	µg/l	8,2 (1.12.2025)	42	<50 (t)
Rauta	µg/l	<10	43	<200 (t)
Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg)	mmol/l	0,51	2,0	
Alkaliniteetti	mmol/l	0,72	2,2	
Haju	-	ei todettu	ei todettu	
Kemiallinen hapenkulutus, COD(Mn)	mg/l O2	1,4	<0,50	<5,0 (t)
Kloori, kokonainen	mg/l	0,54	<0,05	
Kloori, vapaa	mg/l	0,09	<0,05	
Maku	-	ei todettu	ei todettu	
pH		7,7	7,1	6,5-9,5 (t)
Sameus	FNU	<0,2	<0,2	
Sähkönjohtavuus	µS/cm	131	490	<2500 (t)
Escherichia coli	pmy/100 ml	0	0	0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	pmy/ml	0	0	ei epätavallisia muutoksia
Kolimuotoiset bakteerit	pmy/100 ml	0	0	0 (t)

*) STM:n asetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite