Lähtevä vesi, Tyrynlahden vesiasema ja Kemmola

Näytteenottopäivä 21.9.2026

Analyysi	Yksikkö	Tyrynlahti	Kemmola	Rajat *)
Lämpötila	°C	14,8	8,2	
Alumiini	µg/l	49		<200 (t)
Kalsium	mg/l	19	36	
Magnesium	mg/l	2,1	18	
Mangaani	µg/l	1,2	35	<50 (t)
Rauta	µg/l		51	<200 (t)
Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg)	mmol/l	0,56	1,6	
Alkaliniteetti	mmol/l	0,86	2,3	
Haju	-	ei todettu	ei todettu	
Kemiallinen hapenkulutus, COD(Mn)	mg/l O2	1,2	<0,5	<5,0 (t)
Kloori, kokonainen	mg/l	0,64	<0,05	
Kloori, vapaa	mg/l	0,17	<0,05	
Maku	-		ei todettu	
pH		7,8	7,5	6,5-9,5 (t)
Sameus	FNU	<0,2	<0,2	
Sähkönjohtavuus	µS/cm	142	503	<2500 (t)
Escherichia coli	pmy/100 ml	0	0	0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	pmy/ml	0	0	ei epätavallisia muutoksia
Kolimuotoiset bakteerit	pmy/100 ml	0	0	0 (t)

*) STM:n asetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite